

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第七批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405150072	曲靖市麒麟区泰丰路泰丰公园内的湖泊在雨季异味较重，水质发黑，原因不明。	经开区	水	1. 经现场核查，白石江泰丰公园泽福佳园一外滩段河道内有异味。 2. 经现场核查，泰丰公园水体部分河段视觉感官呈灰褐色。2024年5月16日、5月18日、5月20日对3个点位开展监测，不属于城市黑臭水体。 3. 雨水管内沉积物随雨水进入河道影响水质。 4. 部分小区雨污分流改造工程还未完成，大雨时部分截流式合流制污水溢流至雨水管进入河道。 5. 白石江支流石板河截污干管存在局部渗漏。 6. 泰丰公园有一段老河槽，水体流动性较差，有异味。	基本属实	采取综合治理措施，于2024年12月31日前解决泰丰公园水体雨季有异味、发黑的问题。	1. 对泰丰公园及附近的所有雨水篦子沉积物定期清理，加强日常管道排查工作。 2. 完成云华商城、翠园小区、鲍花村雨污分流改造工程。 3. 待西城污水处理厂扩容及配套管网工程建设完成，新截污干管投用后立即对石板河截污干管进行分流并全段排查，发现问题及时进行修复。 4. 对泰丰公园老河槽处进行生态修复，种植水生植物形成生态湿地。 5. 统筹安排上西山水库、面店水库、车马碧水库对白石江进行生态补水。 6. 持续开展泰丰公园上下游两个市控断面水质监测并公开信息。	未办结	无